



ד' בתמוז, התשע"ב
24 יוני 2012
04979512

לכבוד:
מפקדים בשרותי כבאות
ראשי מדורים למניעת דליקות

א.נ.

הנדון: הוראת מכ"ר 550 תיקון - במבנים המשמשים להתקהלות סעיף 3.4.8.3

1. מצ"ב טבלה מעודכנת בהוראה 550 סעיף 3.4.8.3 להחלפה במקום הקיימת.
2. השינויים, בסעיף קטן 3, קומה להתקהלות לתפוסה של יותר מ- 300 איש התקנה של מערכת מתזים בקומה ובכל הקומות עד היציאה (התקנת מתזים בקומות מתחת לקומת ההתקהלות בא מכח סעיף 3.9.4.6 ס"ק 4.
3. סעיף קטן 5 נדרש להתקין עמדות כיבוי במקומות להתקהלות.

בברכה,

דורון מני, טפסר/מ
מנהל בכיר תחום רישוי
חטיבת בטיחות אש וחקירות

העתקים:
חיים תמם - טפסר בכיר רח"ט בטיחות אש וחקירות.
אנקה בלומר ממונה מניעת דליקות ארצית
תיק הוראות מכ"ר