



כבאות והצלה לישראל
מחוז דן
מטה המחוז
מחלקת הגנה מאש



י"ט באלול תש"פ
08 בספטמבר 2020
5750-1113-2020-304211

-בלמ"ס-

לכבוד
מר ג'קי פרידמן
יועץ בטיחות

א.ג.ג.,

הנדון: התקנת מתז במסתורי כביסה בפרויקטים במחוז דן

1. בהמשך לסוגיית התקנת מתז במסתור כביסה להלן החלטתי בנושא:
1.1 תקן ישראלי 1596 במתכונת החדשה אינו מחייב התקנת מתז במקום שאין בו מטען אש, כמו כן במסתורי הכביסה בבניינים רבי קומות/גורדי שחקים מסתור הכביסה משמש ומאחסן -
 - מנועי מזגנים.
 - משמש לדיירים כמעין סוג של מחסן דירתי.
 - משמש מקום להתקנת מתקן לחימום בגז (ע"י גפ"מ).
2. אי לכך ובהתאם לזאת נדרש להתקין מתז במסתורי הכביסה בכלל הפרויקטים במחוז דן.
3. לידיעתך.

בכבוד רב,
טפסר מ. אילן נועם
רמ"ח הגנה מאש מחוז דן

העתקים:
טפסר רונן מכטייב, ממ"ז דן
רשף גיל נתיב, מ"מ רמ"ד מב"ת דן
רס"ר יעקב יפרח, בודק תכניות מב"ת דן